

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 49220061000201555930 от 14.01.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Магаданской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)629-770, 8(4132)607-569,**

**E-mail: [emercom@mail.49.mchs.gov.ru](mailto:emercom@mail.49.mchs.gov.ru)**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану  
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-178, 8(4132)695-158,**

**E-mail: [ondmagadan1@mail.ru](mailto:ondmagadan1@mail.ru)**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

от "04" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. N 1

(дата и время составления акта)

г. Магадан

**Акт внеплановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Магадана по пожарному надзору Ли И.К. № 1 от «14» января 2022 г.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1) Государственным инспектором города Магадана по пожарному надзору Таратула Еленой Владимировной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

специалисты:

1) \_\_\_\_\_

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:** Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-патриотический центр «Подвиг»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):** 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:** Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-патриотический центр «Подвиг» ИНН 4909060195

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с "04" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по "04" февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

с "04" февраля 2022 г., 14 час. 30 мин. по "04" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с "  " "  " "  " г.,    час.    мин.

по "  " "  " "  " г.,    час.    мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "04" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по "04" февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по месту: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которого составлен:** протокол осмотра от 04.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя (свидетельства: о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; устав)

- банковские реквизиты юридического лица, юридический и фактический адрес:

- документы, подтверждающие право пользоваться и распоряжаться объектом (договор аренды, свидетельство о праве собственности и т.п.);

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя и лица его замещающего (приказы, распоряжения о назначении, должностные инструкции, доверенности и т.д.)

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. По результатам выездной проверки установлено: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.10.2021 г. № 132/1 исполнено частично (пункт 2). В ходе проведения проверки выявлено следующее нарушение обязательных требований пожарной безопасности:**

- Не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки стен (пластиковые панели) на путях эвакуации в тамбуре центрального выхода и тамбуре второго эвакуационного выхода, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020 г. № 1479; табл. 28, 29 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются:**

1) протокол осмотра от 04.02.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г. Магадана по  
пожарному надзору Таратула Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

  
(подпись)

Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Таратула Елена Владимировна,  
8(4132)695158, [ondmagadan1@mail.ru](mailto:ondmagadan1@mail.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 07.02.2022г. 12<sup>00</sup>  
*Инспектор Таратула Елена Владимировна*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Магаданской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)629-770, 8(4132)607-569,

**E-mail: [emercom@mail.49.mchs.gov.ru](mailto:emercom@mail.49.mchs.gov.ru)**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану**

**управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-178, 8(4132)695-158,

**E-mail: [ondmagadan1@mail.ru](mailto:ondmagadan1@mail.ru)**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Магаданский военный спортивно-патриотический центр «Подвиг»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Магадана по пожарному надзору майора внутренней службы Ли Игоря Климентьевича № 1 от « 14 » января 2022 года

в период с « 26 » января 2022 г. по « 07 » февраля 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директора МБУДО «МВСПЦ «Подвиг» Кирпичников Роман Александрович, начальник АХО Валов Игорь Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки стен (пластиковые панели) на путях эвакуации в тамбуре центрального выхода и тамбуре второго эвакуационного выхода, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; таблицы 28, 29 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	04.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУДО «МВСПЦ «Подвиг» \_\_\_\_\_

Р.А. Кирпичников \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор г. Магадана \_\_\_\_\_

по пожарному надзору \_\_\_\_\_

ст. лейтенант внутренней службы \_\_\_\_\_

Е.В. Таратула \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



Магаданская область  
**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ**  
Магаданской области

Транспортная ул., д. 5/23, Магадан, 685000  
Тел./факс (8 4132) 62-32-21  
www.minobr.49gov.ru; e-mail: minobr@49gov.ru

ИНН/КПП 4909085721/490901001

29.01.2021г. № 3

На № \_\_\_\_\_

Директору  
Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования «Магаданский  
военный спортивно-технический  
центр «Подвиг»

Кирпичникову Р.А.

**Предписание №3**

**об устранении выявленных нарушений законодательства Российской  
Федерации в сфере образования**

685000, г. Магадан, улица Набережная  
реки Магаданки, дом 3

«29» января 2021 г.

В период с 21 января по 29 января 2021 года на основании приказа министерства образования Магаданской области от 15.01.2021г. № 12/11, комиссией в составе: Шпилькиной Веры Николаевны, начальника отдела надзора и контроля в сфере образования министерства образования Магаданской области, Хайрзмановой Эллы Михайловны, главного специалиста отдела надзора и контроля в сфере образования, привлеченного эксперта Карпенко Елены Васильевны, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (свидетельство 49Э № 038 от 16.01.2018г., приказ № 25/112), проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»).

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки от 29.01.2021г. №3):

№ п/п	Описание выявленного несоответствия	Установленные обязательные требования (пункт, статья, вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта, где установлено обязательное требование)
1.	Несоответствие содержания отдельных локальных нормативных актов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования	
1.1.	В Положении о порядке текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» от 15.05.2018 г. не определены критерии оценивания входящей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые предусмотрены в дополнительной общеразвивающей образовательной модифицированной программе «Будущее России».	Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.	Нарушения прав обучающихся при проведении итоговой аттестации	
2.1.	Дополнительной общеразвивающей образовательной модифицированной программой «Будущее России» в разделе «Критерии оценки» определена градация положительной оценки («3», «4», «5»). Однако, в итоговом аттестационном листе успеваемости обучающихся МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» за 2018-2019 учебный год отмечено, что обучающиеся: Белаев Тимофей Евгеньевич, Белянушкин Андрей Владимирович, Берестов Иван Витальевич, Карпенко Сергей Евгеньевич, Крупнов Станислав Викторович, Проваторов Константин Константинович, Сычев Виктор Сергеевич и Шипулин Владислав Викторович по итогам итоговой аттестации - не аттестованы, при положительно выставленных оценках «3» и «4» по итогам сдачи нормативов. Данным обучающимся не выданы свидетельства по завершении курса обучения, что предусмотрено нормативным локальным актом учреждения.	Дополнительная общеразвивающая образовательная модифицированная программа «Будущее России», раздел: «Критерии оценки», утвержденная приказом директора от 21.08.2020г. №53/1-од; Пункт 7 Положения о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной образовательной программе, утвержденного директором 16.01.2016г.
3.	Несоответствие должностной инструкции педагогических работников требованиям профессионального стандарта	
3.1.	Должностная инструкция педагога дополнительного образования не приведена в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018г.



		№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (раздел 3 стандарта)
4.	Несоблюдение требований законодательства об образовании в части ограничения, обязанностей и ответственности педагогических работников, при приеме на работу	
4.1.	МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» у одного сотрудника, Костромин Е. А., программиста, отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.  Лицо, допустившее нарушения: Кирпичников Р.А., директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»	Часть 7 статьи 28, часть 1 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.	Несоблюдение требований законодательства об образовании в части реализации прав на дополнительное профессиональное образование педагогических работников	
5.1.	В МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» не создано условий для прохождения дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) Бондаренко К. Г. - тренеру-преподавателю, с периодичностью, установленной законодательством об образовании (не реже чем один раз в три года).  Лицо, допустившее нарушения: Кирпичников Р.А., директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»	Пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
6.	Нарушения порядка аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	
6.1.	Не проведена аттестация на соответствие занимаемой должности Ильенкова А. В., методиста МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».	Часть 2 статьи 49 Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Пункты 5,10, 12, 22 приказа Минобрнауки России от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
7.	Нарушения требований законодательства в сфере образования об информационной	

	открытости образовательной организации	
7.1.	<p>На сайте учреждения <a href="http://podvig-magadan.ru">http://podvig-magadan.ru</a> в отдельных подразделах информация представлена не в полном объеме.</p> <p>В подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют положения о коллегиальных органах управления образовательной организацией (общее собрание работников, педагогический совет).</p> <p>В подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствуют сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников.</p>	<p>Пункты 3.2, 3.6 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. №831</p>

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», министерство образования Магаданской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения требования законодательства Российской Федерации в срок до 31 марта 2021 года.

2. Представить в отдел надзора и контроля в сфере образования министерства образования Магаданской области отчет об исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 31 марта 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела надзора  
и контроля в сфере образования



В.Н. Шпилькина



Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАГАДАНСКИЙ  
ВОЕННЫЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОДВИГ»  
(МБУДО «МВСТЦ «ПОДВИГ»)

Набережная реки Магаданке ул., п. 3, г. Магадан, 685000  
Тел./факс (4132) 64-13-37; e-mail: podvig-magadan@mail.ru; http://www.podvig-magadan.ru

29.03.2021 № 56

На № 03 от 29.01.2021

(номер предписания) (дата предписания)

Министерство образования  
Магаданской области  
отдел надзора и контроля  
в сфере образования

ОТЧЕТ

об исполнении предписания министерства образования Магаданской области  
№ 03 от 29 января 2021 г. об устранении нарушений законодательства  
Российской Федерации в сфере образования

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в период с «11» января 2021 г. по «29» января 2021 г. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указание в предписании нарушений, выявленные по итогам проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
1.	В Положении о порядке текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» от 15.05.2018 г. не определены критерии оценивания входящей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые предусмотрены в дополнительной общеразвивающей образовательной модифицированной программе «Будущее России»	Разработано и утверждено новое Положение о порядке текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» (копия прилагается)

2.	<p>Дополнительной общеразвивающей образовательной модифицированной программой «Будущее России» в разделе «Критерии оценки» определена градация положительной оценки («3», «4», «5»). Однако, в итоговом аттестационном листе успеваемости обучающихся МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» за 2018-2019 учебный год отмечено, что обучающиеся: Белаев Тимофей Евгеньевич, Белянушкин Андрей Владимирович, Берестов Иван Витальевич, Карпенко Сергей Евгеньевич, Крупнов Станислав Викторович, Проваторов Константин Константинович, Сычев Виктор Сергеевич и Шипулин Владислав Викторович по итогам итоговой аттестации - не аттестованы, при положительных выставленных оценках «3» и «4» по итогам сдачи нормативов. Данным обучающимся не выданы свидетельства по завершении курса обучения, что предусмотрено нормативным локальным актом учреждения.</p>	<p>Приказом №8 от 01.02.2021 г. выданы Свидетельства об окончании курса обучения в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» за период 2018-2019 учебный год по дополнительной общеразвивающей образовательной модифицированной программе «Будущее России» следующим курсантам: Белаеву Т.Е., Белянушкину А.В., Берестову И.В., Карпенко С.Е., Крупнову С.В., Проваторову К.К., Сычеву В.С., Шипулину В.В. (копия страницы журнала выдачи, копия приказа о выдаче свидетельств прилагаются)</p>
3.	<p>Должностная инструкция педагога дополнительного образования не приведена в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».</p>	<p>Разработана и утверждена новая Должностная инструкция педагога дополнительного образования в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (копия прилагается)</p>
4.	<p>МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» у одного сотрудника, Костромин Е. А., программиста, отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Липо, допустившее нарушения: Кирличников Р.А., директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»</p>	<p>Костромин Е.А. предоставил следующий документ: Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования от 01.02.2021 г. № 049/00300-е (копия прилагается)</p>
5.	<p>В МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» не создано условий для прохождения дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) Бондаренко К. Г. - тренеру-преподавателю, с периодичностью, установленной законодательством об образовании (не реже чем один</p>	<p>Бондаренко К.Г. прошел повышение квалификации в период с 26.01.2021 по 10.02.2021 г. по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного образования: современные подходы и профессиональной деятельности» в объеме 72 часа. (копия удостоверения прилагается)</p>


	раз в три года). Лицо, допустившее нарушения: Кирпичников Р.А., директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»	
6.	Не проведена аттестация на соответствие занимаемой должности Ильенкова А. В., методиста МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».	Ильенков А.В. предоставил справку о прохождении переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образовательной организации» в объеме 270 часов. Аттестация Ильенкова А.В. будет произведена после прохождения переобучения. (копия договора о прохождении переобучения, копия приказа о назначении аттестации прилагаются)
7.	На сайте учреждения <a href="http://podvig-magsdan.ru">http://podvig-magsdan.ru</a> в отдельных подразделах информация представлена не в полном объеме. В подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют положения о коллегиальных органах управления образовательной организацией (общее собрание работников, педагогический совет). В подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствуют сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников.	На сайте Учреждения обновлены подразделы «Структура и органы управления образовательной организацией» и «Руководство. Педагогический состав». Добавлены Положения о коллегиальных органах управления образовательной организацией, добавлены сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников. (прилагаются сканы страниц сайта)

2. Приложения на 36 листах.

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).



  
(подпись)

  
(Ф.И.О. руководителя)



**9. Правовые основания проведения проверки:** *ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».*

*(основа на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положение (нормативный правовой акт, установивший требования, которые являются предметом проверки)*

**10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:** *Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 23.05.2016 г. №141 «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»; приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2008г.); плановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся с использованием проверочных листов и иными нормативно-правовыми актами.*

**11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:**

- рассмотрение документации МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» с «29» января 2021г. по «26» февраля 2021г.

- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3 с «29» января 2021г. по «26» февраля 2021г.

- оформление результатов проверочного мероприятия с «29» января 2021г. по «26» февраля 2021г.

**12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки:** *«Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. №644.*

**13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Главный государственный инспектор  
города Магадана по пожарному надзору  
Ли Игорь Климентьевич

Подпись, фамилия, инициалы, должность, наименование органа государственного контроля (надзора)

Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Сурнина Анастасия Андреевна, т. 695-178, 695-145

Распоряжение направлено:

При вручении копии распоряжения под подпись  
получил



г. Магадан

(место составления акта)

« 24 » февраля 2021 г.

(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

№ 2

По адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Магадана по пожарному надзору Ли И.К. № 2 от «25» января 2021 г.

(текст документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, указанного распоряжения или приказа о проведении проверки)

Была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"24" февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(выполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 16.02.2021 г. 10<sup>00</sup>

Директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

Р.А. Кирпичников

(выполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется) полностью, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(выполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Сурнина Анастасия Андреевна, начальник сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПД по Магаданской области Крюков Максим Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностной лиц), проводившего (их) проверку; в случае сравнения с участком в проверке экспертов, аккредитованных организаций указывается фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), должность инспектора или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, указанного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Кирпичников Роман Александрович, начальник АХО Валов Игорь Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием полномочий (должностных) правовых актов)

1. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного закрытия изнутри без ключа (дверь второго эвакуационного выхода) (п. 26 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
2. В тамбуре выхода складированы строительные материалы (второй эвакуационный выход) (пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
3. Не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки стен (пластиковые панели) на путях эвакуации в тамбуре центрального выхода и тамбуре второго эвакуационного выхода, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; таблицы 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);
4. Подвальное помещение используется для хранения различных предметов (пп. «б» п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
5. Не представлен акт (протокол) огнезащитной пропитки (обработки) деревянных строительных конструкций помещений гаража (спец. помещения) (п. 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
6. На объекте не проводятся работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта (системы АПС и СОУЭ) (отсутствуют акты технического обслуживания систем АПС и СОУЭ, установленных в помещениях гаража (спец. помещения) (п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Исследование монтажа систем пожарной автоматики проводилось путем визуального осмотра и измерением величин при помощи лазерного дальномера Leica Disto D5 №314050984.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Предписание № 2/1/1 от 24.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Сурнина А.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Крюков М.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кирпичников Роман Александрович, директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: [ugppmagadan1@rambler.ru](mailto:ugppmagadan1@rambler.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-136, E-Mail: [ondmagadan1@mail.ru](mailto:ondmagadan1@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 2/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Магаданский военный  
спортивно-технический центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

(полное наименование органа государственной власти в органе местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Магадану по пожарному  
надзору Ли И.К.

(наименование органа ГПН)

№ 2 от «25» января 2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период:

"16" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"24" февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному  
надзору Сурниной Анастасией Андреевной

(полное наименование органа государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» по адресу: г.Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3  
(пожарному надзору, присвоенного (-им) органу, наименование объекта надзора в его адрес)

совместно с директором МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Кирпичниковым Романом Александровичем,  
начальником АХО Виловым Игорем Александровичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного закрывания изнутри без ключа (дверь второго эвакуационного выхода)	п. 26 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021	
2.	В тамбуре выхода складированы строительные материалы (второй	пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в	23.07.2021	

	эвакуационный выход)	РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	
3.	Не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки стен (пластиковые панели) на путях эвакуации в тамбуре центрального выхода и тамбуре второго эвакуационного выхода, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов	п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; таблицы 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	23.07.2021
4.	Подвальное помещение используется для хранения различных предметов	пл. «б» п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021
5.	Не представлен акт (протокол) огнезащитной пропитки (обработки) деревянных строительных конструкций помещений гаража (спец. помещения)	п. 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021
6.	На объекте не проводятся работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта (системы АПС и СОУЭ) (отсутствуют акты технического обслуживания систем АПС и СОУЭ, установленных в помещениях гаража (спец. помещения)	п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магладана

по пожарному надзору Сурнина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«24» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

Кирпичников Роман Александрович

(должность, фамилия, инициалы)

«24» февраля 2021 г.

  
(подпись)

  
(подпись)