ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА МАГАДАНА**

ул. Якутская, д. 65, г. Магадан, 685000
E-mail: magadan@49.mailop.ru

Директору МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»

Кирпичникову Р.А.

ул. Набережная реки Магаданки, д. 3, г. Магадан, 685000

podvig-magadan@mail.ru

05.08.2025 07-33-2024/Прдп723-25

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищённости, требований пожарной безопасности

Прокуратурой города Магадана, проведена проверка МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг», расположенного по адресу: г. Магадан, Набережная реки Магаданки, д. 3, на предмет соблюдения законодательства об антитеррористической защищённости, требований пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 123-ФЗ правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Федеральный закон № 123-ФЗ, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Статьей 5 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Прокуратура г. Магадана Магаданской области
№ 07-33-2024/Прдп723-25-20440002

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Постановление № 1479), устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная, уголовная ответственность.

При проведении проверки в МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» выявлено, что запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода (второй центральный вход) ведущего на улицу не обеспечивает возможности их свободного открывания изнутри без ключа (наличие замочной скважины) (п. 26 Постановления № 1479).

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее по тексту – Постановление № 1006) настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория).

Согласно пп. «в», «г» п. 21 Постановления № 1006 минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта; проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,

находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

В силу пп. «г» п. 24 Постановления № 1006 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляется оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.

При проведении проверки в МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» выявлены следующие нарушения требований законодательства об антитеррористической защищённости:

- объект не оснащён системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, что является нарушением пп. «г» п. 24 Постановления № 1006;

- работник МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» Сухиненко Р.В. не обучен действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.

Выявленные проверкой нарушения свидетельствуют о несоблюдении законодательства об антитеррористической защищенности, требований пожарной безопасности, что может повлечь за собой возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций. Учитывая категорию опасности объекта (4 категория опасности) вышеуказанные нарушения являются недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру города.

2. В течении месяца со дня вынесения представления принять меры по устранению нарушений законов, причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора г. Магадана

юрист 1 класса А.М. Санько

В.М.о. Велиев, тел. 65-49-22