

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану
685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 695-178, e-mail: ondmagadan1@mail.ru
(адрес, телефон, e-mail)

г. Магадан

(место составления акта)

« 24 » февраля 2021 г.

(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Магадана по пожарному надзору Ли И.К. № 2 от «25» января 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"24" февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 16.02.2021 г. 10⁰⁰

Директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется); подпись, дата, время)

Р.А. Кирпичников

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Сурнина Анастасия Андреевна, начальник сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Магаданской области Крюков Максим Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Кирпичников Роман Александрович, начальник АХО Валов Игорь Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

1. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного закрывания изнутри без ключа (дверь второго эвакуационного выхода) (п. 26 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
2. В тамбуре выхода складированы строительные материалы (второй эвакуационный выход) (пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
3. Не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки стен (пластиковые панели) на путях эвакуации в тамбуре центрального выхода и тамбуре второго эвакуационного выхода, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; таблицы 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);
4. Подвальное помещение используется для хранения различных предметов (пп. «б» п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
5. Не представлен акт (протокол) огнезащитной пропитки (обработки) деревянных строительных конструкций помещений гаража (спец. помещения) (п. 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);
6. На объекте не проводятся работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта (системы АПС и СОУЭ) (отсутствуют акты технического обслуживания систем АПС и СОУЭ, установленных в помещениях гаража (спец. помещения) (п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Исследование монтажа систем пожарной автоматики проводилось путем визуального осмотра и измерением величин при помощи лазерного дальномера Leica Disto D5 №314050984.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Предписание № 2/1/1 от 24.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Сурнина А.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Крюков М.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кирпичников Роман Александрович, директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» февраля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)