

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: uopnmagadan1@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-136, E-Mail: ondmagadan1@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Магаданский военный
спортивно-технический центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Магадану по пожарному
надзору Ли И.К.

(наименование органа ГПН)

№ 2 от «25» января 2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

"16" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"24" февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному
надзору Сурниной Анастасией Андреевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» по адресу: г.Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 3
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Кирпичниковым Романом Александровичем,
начальником АХО Валовым Игорем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препития	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного закрывания изнутри без ключа (дверь второго эвакуационного выхода)	п. 26 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021	
2.	В тамбуре выхода складированы строительные материалы (второй	пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в	23.07.2021	

	эвакуационный выход)	РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479		
3.	Не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки стен (пластиковые панели) на путях эвакуации в тамбуре центрального выхода и тамбуре второго эвакуационного выхода, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов	п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; таблицы 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	23.07.2021	
4.	Подвальное помещение используется для хранения различных предметов	пп. «б» п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021	
5.	Не представлен акт (протокол) огнезащитной пропитки (обработки) деревянных строительных конструкций помещений гаража (спец. помещения)	п. 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021	
6.	На объекте не проводятся работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта (системы АПС и СОУЭ) (отсутствуют акты технического обслуживания систем АПС и СОУЭ, установленных в помещениях гаража (спец. помещения)	п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	23.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магалана
по пожарному надзору Сурнина А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)


«24» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»
Кирпичников Роман Александрович
(должность, фамилия, инициалы)

«24» февраля 2021 г.



(подпись)



(подпись)